

## 質 問 回 答 書

平成 2 9 年 8 月 2 1 日

入札参加者 各位

公立大学法人 大阪府立大学  
総務部 総務・施設課 施設室

次の入札案件の、関係資料等に関する質問について、下記のとおり回答します。

### 記

業 務 名 称	大阪府立大学施設現況調査等業務
---------	-----------------

番号	質問事項			回答
	資料名称	項目・ページ	内容	
1	様式 1 (管理台帳 (建築))	23.劣化状況調査結果	構造体の欄へ記載する内容はどのような内容となりますでしょうか？委託仕様 P.3.10 (1) 管理台帳の作成に構造体に関する記述がございません。	様式作成における過誤によるものであり、構造体の欄は削除するものとする。
2	予算明細書	P.2.2.劣化状況調査業務 (建築 (73 棟))	その他項目に「想定した具体的な部位がある場合記入する」とありますが、建屋外部に関する項目と解釈して宜しいでしょうか？	建屋外部に限らず、チェックシート及び劣化状況図を作成する上で、現地調査を実施すべきと想定される部位がある場合記入すること。
3	施設現況調査等業務委託仕様書	10.業務内容 -3-	(2) 劣化状況調査 ②調査方法 ウで仮設足場等～ゴンドラなどの使用は行わないと有りますが、打診・触診・計測等は、地上及び窓等からの手の届く範囲で行なうものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通り。
4	施設現況調査等業務委託仕様書	10.業務内容 -3-	(1) 管理台帳作成 ①〈機械〉については、機器については、仕様、能力、製造年月日、製造業者の確認・整理をすることと御座いますが、経年劣化等により不明な場合も想定されます。確認整理上、不明も有りと考えて宜しいでしょうか。	仕様書どおりとする。 機器の経年劣化により一部の調査項目の現地確認が出来ないことがあった場合、竣工図やメーカー確認を行い整理すること。

5	施設現況調査等業務委託仕様書	11.要求成果品リスト -4-	成果品の体裁について、指定の様式・用紙サイズ等はいかがでしょうか。また成果品を纏めるファイル等に指定のものが有れば、ご教示願います。	落札者と協議の上で決定するものとする。
6	別紙1 調査対象建築物一覧表【中百舌鳥キャンパス】	貸与資料等 設計図・竣工図・台帳等	各項目に何もチェックが入っていない棟が、沢山見受けられますが、資料等が無い棟は、平面・立面を簡易的に作図（縮尺 <b>1/200</b> ～ <b>300</b> 程度）し、劣化程度を記載するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通り。 各建物について、既存または簡易に作成した平面図・立面図に、劣化箇所および劣化程度を記録・表現するものとする。