

質問回答書

平成30年11月20日

入札参加者 各位

公立大学法人 大阪府立大学
総務部 総務・施設課 施設室

次の入札案件の、関係資料等に関する質問について、下記のとおり回答します。

記

工事名称	大阪府立大学 B8棟教員居室他改修電気設備工事
------	-------------------------

資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
設計図	B9棟1階(改修) 2/13	B9棟電気室改修工事で動力配電盤ブレーカーの新設は土日作業でよいでしょうか。	12月16日(日)大学一斉停電日に合わせた作業計画とする。
設計図	サーバー用電源盤 結線図 2/13	サーバー用コンセントのアースはED種でよいでしょうか。	お見込みのとおり。
設計図	B8棟・B9棟 2階幹線設備(改修) 7/13	分電盤2次側以降は、別途工事でよいでしょうか。	お見込みのとおり。
設計図	B8棟・B9棟 R階平面図 8/13	空調機電源工事は室外機の一次側迄とし室内機及びリモコン配線工事は別途工事でよいでしょうか。	お見込みのとおり。
入札公告	3ページ 3.入札参加資格 工事実績	工事実績を元請又は、一式下請けとして1件以上有していることとなっていますが、一式下請けとはどのような下請け業者なのか、ご教示願います。	建築元請け業者からの一次下請け業者としての工事実績である。

資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
入札公告	3 ページ 3.入札参加資格 工事实績	工事实績に「規模：900 m ² 」 とありますが、工事の施工規 模であるか建物規模である か、ご教示願います。 入札参加資格(様式第 12 号) には「工事対象施設の規模」 と記載があるので建物の規 模と認識しておりますが相 違ございませんか。	規模とは、電気対象延べ 面積である。 なお、入札参加資格に関 する工事实績概要（様式 12号） の「工事対象施設の規模」 については、「電気対象延 べ面積」とします。